

Activiteitschema in geval van besmetting

	Activiteit	Omschrijving	Verantwoordelijke functie(s) ¹
A	Ontvangst resultaat van het laboratorium	Telefonische mededeling van externe partij, noteer monsterpunt en resultaat, bevestiging per fax of e-mail door externe partij aan eigenaar	
B	Intern melden positief monster	Melden van positieve analyse resultaten aan bedrijfsleiding, gebruiker en eigenaar	
C	Melden externen	Melden aan toezichthouder (VROM Inspectie)	
D	Instellen actieteam	Instellen van projectteam dat bestaat uit de verantwoordelijke personen en de medewerkers belast met het uitvoeren van de beheersmaatregelen.	
E	Vaststellen acties	o.a. noodmaatregelen nemen en uitzetten, verzamelen van historische data, installatieontwerp gegevens, recente wijzigingen	
F	Maken van taakverdeling	Opstellen van taakverdeling	
	Informereren	Gebruikers van leidingwaterinstallatie informeren over de aard van de verontreiniging en het gebruik ervan.	
G	Uitvoeren van acties	Uitvoeren van ieders acties	
H	Elimineren van de oorzaak	Wegnemen van de oorzaak legionella groei (in overleg met adviseur / laboratorium)	
I	Controle op effectiviteit van de maatregel	Opstellen van bemonsteringsplan ter controle op besmetting, temperatuurbewaking en alarmering	
K	In bedrijf nemen	Nadat alle maatregelen zijn genomen en herhalingsonderzoek niet meer positief worden bevonden, mag in overleg met de toezichthouder het systeem weer gebruikt worden. Gebruik hiervoor het juiste formulier / procedure ter afmelding .	
L	Logboek	Alle genomen maatregelen, resultaten, wijzigingen in de installaties dienen als dossier in het logboek te worden opgenomen (zie hoofdstuk 4 Aedes Handreiking).	

Bron: Xigna

¹ Zie Aedes Handreiking paragraaf 5.1